

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: 47 /TB-BVĐK

V/v: Mời báo giá cung cấp linh kiện và lắp đặt thay thế cho lò đốt xử lý chất thải rắn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thiết bị lò đốt xử lý chất thải rắn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông tin tới các đơn vị sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thiết bị lò đốt xử lý chất thải rắn trong và ngoài tỉnh được biết.

Hiện tại, Bệnh viện dự kiến mua sắm một số linh kiện, phụ kiện và dịch vụ lắp đặt thay thế cho lò đốt xử lý chất thải rắn công suất 25 kg/h hiện có của bệnh viện. (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm),


Bệnh viện thông báo và kính đề nghị các đơn vị xem xét khả năng cung ứng dịch vụ, linh kiện và phụ kiện quan tâm, tham gia, cung cấp các thông tin về giấy tờ pháp lý của đơn vị, báo giá và hồ sơ sản phẩm.


Thời hạn nhận báo giá: Từ 24/5/2023 đến hết ngày 26/5/2023.

Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Số 44, đường Lê Duân, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hưng Đạo

**DANH MỤC CÁC VẬT TƯ, LINH KIỆN VÀ NHÂN CÔNG CẦN MUA SẴM ĐỂ
THAY THẾ CHO LÒ ĐỐT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA BỆNH VIỆN**

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	<p>Đầu đốt</p> <p><u>Thông số kỹ thuật chính:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiên liệu đốt: Dầu Diesel - Cấp điều khiển nhiệt: 1 cấp - Dải công suất nhiệt: 54 – 120 kW - Dải tiêu thụ Diesel: 4,5 - 10 kg/h - Tổng công suất điện: 0,17 kW - Điện áp: 1ph/230V/50hz <p><u>Phụ kiện đi kèm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lọc dầu Diesel (01 cái) - Béc phun (01 cái) - Mặt bích (01 cái) - Tấm cách nhiệt (01 cái) - Bộ phụ kiện kết nối (01 bộ) - Ống dẫn dầu (02 cái) <p>Bao gồm vật tư đầu tách quạt gió đầu đốt chạy độc lập</p>	Bộ	02	
2	<p>Tủ điều khiển</p> <p><u>Tính năng:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều khiển đầu đốt sơ cấp - Điều khiển đầu đốt thứ cấp - Hiện thị nhiệt độ buồng đốt sơ cấp - Hiện thị nhiệt độ buồng đốt thứ cấp - Kiểm soát mức dầu tối thiểu, cảnh báo hết dầu - Đặt thời gian quạt gió làm việc sau khi tắt lò <p>Đầy đủ tính năng báo chạy, báo lỗi đầu đốt</p>	Hệ thống	01	
3	<p>Can nhiệt</p> <p>loại can K 1300°C</p>	cái	02	
4	<p>Bồn dầu</p> <p><u>Thông số kỹ thuật:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dung tích: 200 lít - Nắp đậy có khóa - Đồng hồ hiển thị mức dầu 	Bộ	01	

	<ul style="list-style-type: none"> - Rơ le kiểm soát mức dầu kết nối với tủ điều khiển đầu đốt - Đầu ra có van khóa tay - Van xả cạn ở đáy 			
5	Ống dẫn dầu từ Bồn dầu đến đầu đốt (Ép ống tụy ô thủy lực)	Bộ	01	
6	Chân đế đỡ thùng dầu <ul style="list-style-type: none"> - Chiều cao: 1,2m - Chất liệu: Kim loại Có bậc lên xuống để đổ dầu	cái	01	
7	Vật tư lắp đặt Bao gồm: Dây điện, ống gen và vật tư phụ	Bộ	01	
8	Nhân công lắp đặt tại Bệnh Viện đa khoa tỉnh Khoa Tuyên Quang			

Handwritten signature