

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐK TỈNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 251/TMBG-BVĐK
V/v Mời báo giá sửa chữa

Tuyên Quang, ngày 4 tháng 9 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sửa chữa

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa điều hòa, tivi và máy bơm nước”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá :

- Ông : Nguyễn Trình Vũ – Phòng Hành chính Bệnh viện đa khoa tỉnh

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 4 tháng 9 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 9 tháng 9 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 9 tháng 9 năm 2024. (Tính từ ngày hết hạn Thư mời báo giá)

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục tài sản	Mô tả tình trạng tài sản	ĐVT	SL (dự kiến)
1	Máy bơm nước - HCQT	<ul style="list-style-type: none"> - Tình trạng 2 máy bơm nước - Máy bơm nước bị chập , cháy cuộn dây, cần cuốn lại cuộn dây - Máy bơm nước dự phòng bị chập cuộn dây, cần xử lý khắc phục cuộn dây và thay vòng bi cho máy bơm nước dự phòng 	Cái	2
2	Điều hòa trung tâm, điều hòa đơn – khoa nhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tình trạng điều hòa khoa nhi - Điều hòa đơn tại phòng huyết tán khoa nhi hết ga, hờ don mở khóa ga - Cục nóng điều hòa trung tâm khoa nhi báo lỗi 	Cái	2
3	Tivi – Kế hoạch tổng hợp	<ul style="list-style-type: none"> - Tình trạng tivi phòng Kế hoạch tổng hợp: - Tivi Philips không có nguồn - Tivi Samsung màn hình không lên hình ảnh 	Cái	2
4	Điều hòa – Khoa Hồi sức tích cực	<ul style="list-style-type: none"> - Tình trạng điều hòa khoa Hồi sức tích cực : - Hệ thống điều hòa phòng điều trị HSTC bị hỏng bảo ôn (dự kiến vật tư sửa chữa : ống D250 80m; ống D27 10m; bảo ôn ống đồng D19 15m ; đai treo + ti ren 2 cái) - Điều hòa 48.000 BTU tại phòng điều trị HSTC bị hỏng lốc , hỏng dây bo mạch 	Cái	2

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Ngay sau khi ký hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán trong tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; HCQT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hưng Đạo