

Số: 213 /TMBG-BVĐK

V/v Mời chào giá mua sắm điều hòa

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 7 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 2

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận quan tâm khảo sát, chào giá để tham khảo mua sắm, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Mua sắm điều hòa của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Trần Thị Khánh Nhung
 - Chức vụ: Tổ giúp việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0912978837
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 7 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 04 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá:
(Danh mục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Tháng 8 năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HƯNG ĐẠO



Tổng hợp danh mục điều hoà

(Kèm theo thư mời số 213/TMBG-BVĐK ngày 29/7/2025)

STT	Tên sản phẩm, hàng hoá	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Điều hoà 9000 BTU	- Công suất lạnh 9000 BTU, 1 chiều - Loại điều hòa treo tường	Bộ	3
		- Phụ kiện lắp đặt: Bao gồm băng bọc, băng dính, vít, nở các loại,.....	Bộ	3
		- Ống dẫn nước:	Mét	62
		- Ống đồng (ϕ 6 mm và ϕ 10 mm) kèm bảo ôn	Mét	58
		- Dây điện 2x 2.5mm	Mét	98
		- Attomats 20A:	Cái	3
		- Giá sắt sơn chống rỉ:	Bộ	3
2	Điều hoà 12000 BTU	- Công suất lạnh 12000 BTU, 1 chiều - Loại điều hòa treo tường	Bộ	5
		- Phụ kiện lắp đặt: Bao gồm băng bọc, băng dính, vít, nở các loại,.....	Bộ	5
		- ống dẫn nước	Mét	51
		- Ống đồng(ϕ 6 mm và ϕ 12 mm) kèm bảo ôn	Mét	59
		- Dây điện 2x 2.5mm.	Mét	132
		- Attomats 20A	Cái	5
		- Giá sắt sơn chống rỉ	Bộ	5
3	Điều hoà 18000 BTU	- Công suất lạnh 18000 BTU, 1 chiều - Loại điều hòa treo tường	Bộ	6
		- Phụ kiện lắp đặt: Bao gồm băng bọc, băng dính, vít, nở các loại,.....	Bộ	6
		- ống dẫn nước	Mét	21
		- Ống đồng(ϕ 6 mm và ϕ 12mm) kèm bảo ôn	Mét	23
		- Dây điện 2x 2.5mm.	Mét	64
		- Attomats 30A	Cái	6

		- Giá sắt sơn chống rỉ	Bộ	6
4	Điều hoà 24000 BTU	- Công suất lạnh 24000 BTU, 1 chiều - Loại điều hòa treo tường	Bộ	1
		- Phụ kiện lắp đặt: Bao gồm băng bọc, băng dính, vít, nở các loại,.....	Bộ	1
		- Ống dẫn nước	Mét	19
		- Ống đồng(ϕ 6 mm và ϕ 16 mm) kèm bảo ôn.	Mét	19
		- Dây điện 2x 2.5mm.	Mét	28
		- Attomats 30A.	Cái	1
		- Giá sắt sơn chống rỉ	Bộ	1
5		Công lắp đặt	Bộ	15
6		Công tháo dỡ máy cũ	Bộ	6