

Số: 194/TMBG-BVĐK

V/v Mời chào giá bảo dưỡng HT  
PCCC

*Tuyên Quang, ngày 08 tháng 7 năm 2025*

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận quan tâm khảo sát, chào giá để tham khảo bảo dưỡng, kiểm tra, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Bảo dưỡng Hệ thống PCCC của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
  2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
    - Bà: Chưởng Ngọc Quỳnh
    - Chức vụ: Tổ trưởng tổ giúp việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
    - Số điện thoại: 0986848882
  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
    - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
  4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 09 tháng 7 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 13 tháng 7 năm 2025.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2025.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá:  
(Danh mục chi tiết kèm theo)

đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Tháng 7 năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc



**GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN HÙNG ĐẠO**



# TỔNG HỢP DANH MỤC

(Kèm theo thư mời số 194/TMBG-BVĐK ngày 08/7/2025)

| STT | Nội dung công việc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Đơn vị | Khối lượng |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| I   | <b>Bảo dưỡng hệ thống PCCC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |
| 1   | Bảo dưỡng, kiểm tra đầu báo khói quang + nhiệt kèm đế:<br>- Tháo đầu báo vệ sinh bụi bẩn, côn trùng. kiểm tra tiếp điểm tiếp xúc<br>- Làm sạch rì sét bằng dung dịch chuyên dụng, siết lại đai ốc, đầu kết nối.<br>- Xịt cao áp, vệ sinh buồng quang cảm biến.<br>- Test tín hiệu và kiểm tra sự kết nối về trung tâm.            | Cái    | 199        |
| 2   | Bảo dưỡng, kiểm tra tổ hợp chuông đèn nút nhấn:<br>- Bôi dầu chống rỉ, kiểm tra đàn hồi lò xo.<br>- Vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng vỏ chuông.<br>- Làm sạch rì sét bằng dung dịch chuyên dụng, siết lại đai ốc, đầu kết nối.<br>- Test tín hiệu và kiểm tra sự kết nối về trung tâm.                                          | Bộ     | 27         |
| 3   | Bảo dưỡng đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit<br>- Vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng vỏ đèn.<br>- Kiểm tra bóng đèn, cường độ sáng bóng đèn.<br>- Cân chỉnh, treo/gá lại cho chắc chắn và cân bằng.                                                                                                                                   | Cái    | 78         |
| 4   | Kiểm tra hệ thống dây tín hiệu :<br>- Kiểm tra thông mạch dây tín hiệu .<br>- Đo cường độ dòng điện, chất lượng lõi dây thông mạch.                                                                                                                                                                                               | HT     | 1          |
| 5   | Kiểm tra van góc, cuộn vòi lăng phun DN 50:<br>- Van góc D50. Kiểm tra hoạt động, zoang, Siết lại các đai ốc..<br>- Kiểm tra hoạt động cuộn vòi DN50, lăng phun DN50                                                                                                                                                              | Cái    | 42         |
| 6   | Bảo dưỡng bơm điện:<br>- Kiểm tra hoạt động các máy bơm PCCC.<br>- Ghi nhận dòng điện hoạt động của bơm điện.<br>- Áp suất nước làm việc của mỗi bơm, áp suất tĩnh của hệ thống.<br>- Khoảng cách nước phun ra tại các vị trí.<br>- Tình trạng thiết bị điều khiển.<br>- Tình trạng hoạt động của các công tắc áp suất, cảm biến. | Cái    | 2          |

| STT       | Nội dung công việc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Đơn vị | Khối lượng |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 7         | Bảo dưỡng tủ điều khiển bơm :<br>- Kiểm tra hoạt động, đèn hiển thị của tủ điều khiển tín hiệu 3 pha,<br>- kiểm tra vệ sinh các tiếp điểm CB, contactor, role nhiệt, role thời gian..<br>- kiểm tra mạch động lực, bo mạch điều khiển.<br>- kiểm tra vệ sinh các nút ấn, công tắc điều khiển.<br>- Chế độ vận hành tự động và bằng tay.<br>- vệ sinh tủ, buộc gọn các dây dẫn lòng thông gây mất an toàn và thẩm mỹ... | HT     | 1          |
| <b>II</b> | <b>Thiết bị thay thế</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |
| 1         | Kéo dài dây tín hiệu báo cháy cu/pvc 2x1mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M      | 660        |
| 2         | Tủ trung tâm báo cháy tự động 10 kênh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cái    | 1          |
| 3         | Đầu báo khói quang kèm đế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cái    | 66         |
| 4         | Chuông báo cháy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cái    | 3          |
| 5         | Đèn báo cháy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cái    | 3          |
| 6         | Nút nhấn báo cháy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cái    | 3          |
| 7         | Đèn exit thoát hiểm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cái    | 5          |
| 8         | Đèn chiếu sáng sự cố                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cái    | 5          |
| 9         | Cuộn vòi phun D50 20m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cái    | 10         |
| 10        | Lăng phun D50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cái    | 10         |
| 11        | Bình chữa cháy xách tay (có tem kd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bình   | 60         |
| 12        | Nhân công lắp đặt thay thế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HT     | 1          |